



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


12.08.2013№ 198-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «18 арсенал Военно-Морского Флота»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.08.2013 № 605:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «18 арсенал Военно-Морского Флота» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества  
"18 арсенал Военно-Морского Флота" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,500	19,500	19,500
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,542	3,542	3,542
2.1	потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,442	0,442	0,442
2.2	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям (на производственные и хозяйственные нужды)	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	7 716,65	7 716,65	7 716,65
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	179,67	179,67	179,67
	то же в % к выработке	%	2,32	2,32	2,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	7 537,62	7 537,62	7 537,62
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал	927,00	927,00	927,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	6 610,62	6 610,62	6 610,62
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	109,62	109,62	109,62
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,66	1,66	1,66
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	97,44	97,44	97,44
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	12,18	12,18	12,18
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	6 501,00	6 501,00	6 501,00
9.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 501,00	6 501,00	6 501,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	0,00	0,00	0,00
10	Итого полезный отпуск тепловой энергии (п.6 + п.9)	Гкал	7 428,00	7 428,00	7 428,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	7 428,00	7 428,00	7 428,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
	<b>Потребление топлива</b>				
11	Расход условного топлива на производство	т.у.т.	1 228,88	1 228,88	1 228,88
11.1	газ	т.у.т.	1 228,88	1 228,88	1 228,88
12	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
12.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 071,38	1 071,38	1 071,38
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	1 100,00	1 100,00	1 100,00
13	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,25	159,25	159,25
14	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	163,03	163,03	163,03
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
15	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	120,30	120,30	120,30
16	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	15,96	15,96	15,96
	<b>Водопотребление</b>				
17	Покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	6 097,00	6 097,00	6 097,00
18	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	6 097,00	6 097,00	6 097,00
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,81	0,81	0,81