



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд


12.08.2013№ 200-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Институт Гипроникель»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.08.2013 № 607:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Институт Гипроникель» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Институт Гипроникель" на 2014-2016 годы**

№ п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,99	4,99	4,99
2	Тепловая нагрузка потребителей в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	4,299	4,299	4,299
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	3,698	3,698	3,698
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды то же в % к выработке	Гкал %	8 472,57 2,26	8 472,57 2,26	8 472,57 2,26
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 280,84	8 280,84	8 280,84
6	Потери тепловой энергии в сети то же в % к отпуску в сеть	Гкал %	8 280,84 147,84	8 280,84 147,84	8 280,84 147,84
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1,79	1,79	1,79
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	131,41	131,41	131,41
8	Полезный отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию, пар и прочее на горячее водоснабжение, в том числе в открытой системе теплоснабжения в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал	16,43 8 133,00 8 034,32 98,68 98,68	16,43 8 133,00 8 034,32 98,68 98,68	16,43 8 133,00 8 034,32 98,68 98,68
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	7 107,00	7 107,00	7 107,00
Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.д.т.	1 306,13	1 306,13	1 306,13
9.1	газ	т.д.т.	1 306,13	1 306,13	1 306,13
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	1 138,74	1 138,74	1 138,74
	справочно - лимит газа	тыс.м ³	1 100,00	1 100,00	1 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,16	154,16	154,16
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	157,73	157,73	157,73
Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	204,87	204,87	204,87
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВтч/Гкал	24,74	24,74	24,74
Водопотребление					
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	2 236,00	2 236,00	2 236,00
16	Покупка теплоносителя	м ³	0,00	0,00	0,00
17	Полезный отпуск теплоносителя потребителям на горячее водоснабжение, в том числе в открытой системе теплоснабжения в закрытой системе теплоснабжения с использованием оборудования ЭСО	м ³ м ³ м ³ м ³	1 645,00 1 645,00 0,00 0,00	1 645,00 1 645,00 0,00 0,00	1 645,00 1 645,00 0,00 0,00
18	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	591,00	591,00	591,00
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,27	0,27	0,27

