



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.08.2014

№ 207-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Цветочная б»  
на 2015-2017 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2014 № 711:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Цветочная б» на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной  
ответственностью "Цветочная 6" на 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	13,00	13,00	13,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,200	5,200	5,200
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	13 865,34	13 865,34	13 865,34
4	Расход на собственные нужды	Гкал	281,47	281,47	281,47
	то же в % к выработке	%	2,03	2,03	2,03
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	13 583,88	13 583,88	13 583,88
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	13 583,88	13 583,88	13 583,88
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	643,88	643,88	643,88
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,74	4,74	4,74
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	357,12	357,12	357,12
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	286,76	286,76	286,76
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	12 940,00	12 940,00	12 940,00
	отопление, вентиляция, пар, прочее	Гкал	12 940,00	12 940,00	12 940,00
	горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	открытая система теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	закрытая система теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	12 940,00	12 940,00	12 940,00
	<b>Потребление топлива</b>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 217,02	2 217,02	2 217,02
9.1	газ	т.у.т.	2 217,02	2 217,02	2 217,02
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1.	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 924,50	1 924,50	1 924,50
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	2 100,00	2 100,00	2 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,90	159,90	159,90
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	163,21	163,21	163,21
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	407,52	407,52	407,52
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	30,00	30,00	30,00
	<b>Водопотребление</b>				
15	Водоснабжение холодной питьевой водой от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	13 719,71	13 719,71	13 719,71
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	13 719,71	13 719,71	13 719,71
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	1,01	1,01	1,01

