



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


30.07.2012№ 207-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Светлана» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.07.2012 № 578:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Светлана» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.07.2012 № 207-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Светлана" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	114,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	31,280
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	5,262
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	77 164,82
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 029,33
	то же в % к выработке	%	2,63
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	75 135,48
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	75 135,48
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	4 981,48
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,63
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	4 542,53
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	438,95
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	70 154,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	18 986,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	51 168,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	12 080,28
9.1	газ	т.у.т.	12 080,28
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	10 596,74
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	13 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	156,55
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,78
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	2 044,44
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	27,21
	Водопотребление		
15	Водоснабжение	тыс.м ³	75,14
	в т.ч. водозабор из открытых водоемов	тыс.м ³	54,68
	в т.ч. питьевая холодная вода	тыс.м ³	20,46
16	Водоотведение	тыс.м ³	75,14
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,00