



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.08.2014


№ **208-р**

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«СВЕТЛАНА-Эстейт» на 2015 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2014 № 714:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «СВЕТЛАНА-Эстейт» на 2015 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "СВЕТЛАНА-Эстейт" на 2015 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	114,11
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	42,150
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	96 477,78
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 215,01
	то же в % к выработке	%	2,30
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	94 262,76
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	94 262,76
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	5 080,76
	то же в % к отпуску в сеть	%	5,39
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	4 780,54
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	300,22
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	89 182,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	89 182,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	14 548,57
9.1	газ	т.у.т.	14 548,57
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	12 627,58
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	11 174,70
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	150,80
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	154,34
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт•ч	2 523,96
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт•ч/Гкал	26,78
	Водопотребление		
15	Покупка холодной питьевой воды от ОАО "Светлана"	тыс.м ³	50,78
16	Водоотведение ОАО "Светлана"	тыс.м ³	50,78
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,54

125-2014