



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


16.08.2013№ 208-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «ЛОМО» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.08.2013 № 615:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «ЛОМО» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "ЛОМО" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,900	19,900	19,900
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	84,696	84,696	84,696
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	77,171	77,171	77,171
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	10 833,11	10 811,18	10 781,14
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	109,41	109,19	108,89
	то же в % к выработке	%	1,01	1,01	1,01
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	10 723,69	10 701,99	10 672,25
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	81 100,00	80 787,21	80 562,73
6.1	от ОАО "ТГК-1"	Гкал	69 600,00	69 331,56	69 138,91
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	61 051,71	60 783,27	60 590,62
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	8 548,29	8 548,29	8 548,29
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	8 548,29	8 548,29	8 548,29
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
6.2	от ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	11 500,00	11 455,65	11 423,82
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	11 500,00	11 455,65	11 423,82
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	91 823,69	91 489,20	91 234,98
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	6 335,83	6 001,34	5 747,12
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,90	6,56	6,30
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	5 845,82	5 534,78	5 304,02
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	490,01	466,56	443,10
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	85 487,86	85 487,86	85 487,86
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	76 740,99	76 740,99	76 740,99
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	8 746,87	8 746,87	8 746,87
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	8 548,29	8 548,29	8 548,29
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	198,58	198,58	198,58
9.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	75 517,86	75 517,86	75 517,86
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	9 970,00	9 970,00	9 970,00
	Потребление топлива				
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 709,03	1 705,57	1 700,83
	в том числе: газ	т.у.т.	1 709,03	1 705,57	1 700,83
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
	в том числе: газ	тыс. м ³	1 490,00	1 486,99	1 482,85
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	2 354,00	2 354,00	2 354,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	157,76	157,76	157,76
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	159,37	159,37	159,37
	Потребление электрической энергии				
14	Расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	тыс. кВт·ч	401,46	399,75	397,81
	на передачу тепловой энергии	тыс. кВт·ч	315,81	314,10	312,16
		тыс. кВт·ч	85,65	85,65	85,65
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	29,45	29,35	29,25
16	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть	кВт·ч/Гкал	4,37	4,37	4,36
	Водопотребление				
17	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	3 450,32	3 450,32	3 450,32
18	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	0,00	0,00	0,00
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,32	0,32	0,32
20	Покупка теплоносителя	м ³	142 526,07	142 524,82	142 523,57
20.1	от ОАО "ТГК-1"	м ³	142 522,37	142 521,30	142 520,23
20.2	от ГУП "ТЭК СПб"	м ³	3,70	3,52	3,34