



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.08.2014№ 209 -р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 23.10.2013 № 297-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2014 № 723:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.10.2013 № 297-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» (филиал открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» в г. Санкт-Петербурге) на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Особые экономические зоны"
(филиал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны"
в г. Санкт-Петербурге) на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	15,48	15,48	15,48	15,48
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,369	7,369	7,369	7,369
2.1	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,965	1,965	1,965	1,965
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	10 155,56	10 155,56	10 155,56	10 155,56
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	41,52	41,52	41,52	41,52
	то же в % к выработке	%	0,41	0,41	0,41	0,41
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	10 114,04	10 114,04	10 114,04	10 114,04
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 114,04	10 114,04	10 114,04	10 114,04
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	161,85	161,85	161,85	161,85
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,60	1,60	1,60	1,60
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	161,85	138,63	138,63	138,63
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	0,00	23,22	23,22	23,22
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 952,19	9 952,19	9 952,19	9 952,19
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	4 896,88	4 896,88	4 896,88	4 896,88
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 055,31	5 055,31	5 055,31	5 055,31
	Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 527,12	1 527,12	1 527,12	1 527,12
9.1	газ	т.у.т.	1 527,12	1 527,12	1 527,12	1 527,12
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
10.1	газ	тыс. м ³	1 331,40	1 325,63	1 325,63	1 325,63
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	583,00	583,00	583,00	583,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	150,37	150,37	150,37	150,37
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	150,99	150,99	150,99	150,99
	Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	145,34	145,34	145,34	145,34
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	14,37	14,37	14,37	14,37
	Водопотребление					
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	30,00	30,00	30,00	30,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	30,00	30,00	30,00	30,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,003	0,003	0,003	0,003

165- 001