



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


22.02.2013№ 20-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
санкт-петербургского государственного унитарного предприятия
«Петербургский метрополитен» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.02.2013 № 54:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» на 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	44,030
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	37,876
2.1	тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	36,230
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	55 768,90
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	462,88
	то же в % к выработке	%	0,83
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	55 306,02
6	Покупная тепловая энергия	Гкал	34 784,00
6.1	ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	20 010,00
6.2	ОАО "ТЭК-1"	Гкал	12 261,00
6.3	ОАО "РЖД"	Гкал	90,00
6.4	ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал	2 423,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	90 090,02
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	2 533,02
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,81
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	2 311,02
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	222,00
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	87 557,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	83 312,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 245,00
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	8 496,53
10.1	газ	т.у.т.	8 496,53
11	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
11.1	газ	тыс.м ³	7 414,08
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	11 180,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	152,35
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	153,63
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	1 259,87
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,78
	Водопотребление		
16	Водопотребление	м ³	17 145
16.1	холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	17 145
17	Водоотведение	м ³	17 145
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,31