



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.08.2014№ 212-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 349-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2014 № 729:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 349-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов» заменить словами «открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов».

1.2. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.3. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов» на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,960	41,280	41,280	41,280
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,695	24,374	24,374	24,374
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,784	11,184	11,184	11,184
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1 563,04	41 257,09	41 257,09	41 257,09
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	47,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00
	то же в % к выработке	%	3,01	3,00	3,00	3,00
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	1 516,04	40 018,09	40 018,09	40 018,09
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1 516,04	40 018,09	40 018,09	40 018,09
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	75,04	1 950,09	1 950,09	1 950,09
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,95	4,87	4,87	4,87
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал		1 875,74	1 875,74	1 875,74
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал		74,35	74,35	74,35
8.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	1 441,00	38 068,00	38 068,00	38 068,00
	на отопление	Гкал	1 441,00	34 098,00	34 098,00	34 098,00
	пар	Гкал		3 970,00	3 970,00	3 970,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал		0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал		0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал		0,00	0,00	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	831,00	25 188,00	25 188,00	25 188,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	610,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00
Потребление топлива						
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	262,18	6 461,01	6 461,01	6 461,01
9.1	газ	т.у.т.	262,18	6 461,01	6 461,01	6 461,01
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении			0,00	0,00	0,00
10.1	газ	тыс. м ³	228,58	5 632,97	5 632,97	5 632,97
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	240,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	167,74	156,60	156,60	156,60
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	172,94	161,45	161,45	161,45
Потребление электрической энергии						
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	38,48	848,45	835,24	835,24
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	25,38	21,20	20,87	20,87
Водопотребление и водоотведение						
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	804,00	34 685,80	34 685,80	34 685,80
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	804,00	34 685,80	34 685,80	34 685,80
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,53	0,87	0,87	0,87

