



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.08.2014

№ 213 -р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 26.08.2013 № 219-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2014 № 731:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.08.2013 № 219-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности
ОАО "Василеостровская Фабрика" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,40	4,40	4,40	4,40
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,83	1,830	1,830	1,830
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,47	1,470	1,470	1,470
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 153,99	4 152,29	4 152,29	4 152,29
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	103,02	101,32	101,32	101,32
	то же в % к выработке	%	2,48	2,44	2,44	2,44
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	4 050,97	4 050,97	4 050,97	4 050,97
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	251,97	251,97	251,97	251,97
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,22	6,22	6,22	6,22
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	247,81	243,60	243,60	243,60
6.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	4,16	8,37	8,37	8,37
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	847,00	847,00	847,00	847,00
Потребление топлива						
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	643,79	594,04	594,04	594,04
8.1	газ	т.у.т.	643,79	594,04	594,04	594,04
9	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
9.1	газ	тыс. м ³	561,28	515,66	515,66	515,66
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	520,00	520,00	520,00	520,00
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,98	143,06	143,06	143,06
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	158,92	146,64	146,64	146,64
Потребление электрической энергии						
12	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	90,17	66,93	66,93	66,93
13	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,26	16,52	16,52	16,52
Водопотребление						
14	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	81,00	81,00	81,00	81,00
15	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	81,00	81,00	81,00	81,00
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02

АСМ