



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


03.08.2012№ 215-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммерческой
недвижимости» на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012 № 596:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммерческой недвижимости» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 03.08.2012 № 215-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
"Эксплуатация коммерческой недвижимости"
на 2012-2013 годы**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,496
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,480
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,144
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	2 301,53
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	17,03
	то же в % к выработке	%	0,74
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2 284,50
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 284,50
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	33,08
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,45
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	27,18
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	5,90
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 251,42
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	220,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2 031,42
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	353,42
	газ	т.у.т.	353,42
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.:		
	газ	тыс.м ³	310,02
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	550,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,56
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,70
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	46,00
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	20,14
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	81
16	Водоотведение	м ³	0
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,04

104- 