



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


03.08.2012№ 218-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «Прядильно-ниточный комбинат  
«Красная нить» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012 № 601:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Прядильно-ниточный комбинат  
"Красная нить" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,54
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9,807
2.1	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал/ч	9,256
2.1.1	производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал/ч	9,090
2.1.2	иные потребители	Гкал/ч	0,166
2.2	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,535
2.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,016
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	27 755,60
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	660,30
	то же в % к выработке	%	2,38
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	27 095,30
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	27 095,30
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	528,10
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,95
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	515,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	13,10
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	26 567,20
8.1	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал	23 471,30
8.1.1	производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить"	Гкал	22 663,30
8.1.2	иные потребители	Гкал	808,00
8.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	3 038,00
8.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	57,90
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 332,00
9.1	газ	т.у.т.	4 332,00
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	3 800,00
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	3 900,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	156,08
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	159,88
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	486,94
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	17,97
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водоснабжение	тыс.м <sup>3</sup>	27,095
	в т.ч. водозабор из открытых водоемов	тыс.м <sup>3</sup>	27,095
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	1,00