



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


26.08.2013№ 218-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.08.2013 № 637:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Василеостровская Фабрика" на
2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,40
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,83
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,47
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	3 886,75
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	96,78
	то же в % к выработке	%	2,49
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	3 789,97
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	245,97
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,49
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	241,81
6.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,16
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 544,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	3 544,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
7.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2 952,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	592,00
	Потребление топлива		
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	602,37
8.1	газ	т.у.т.	602,37
9	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
9.1	газ	тыс. м ³	525,17
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	520,00
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,98
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	158,94
	Потребление электрической энергии		
12	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	89,25
13	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	23,55
	Водопотребление		
14	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	69,00
15	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	69,00
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,02