



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


03.08.2012№ 219-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН»  
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012 № 603:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В. Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества  
"БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВИЛОН" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	17,028
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	8,523
	в том числе на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,590
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	20 717,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	559,00
	то же в % к выработке	%	2,70
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	20 158,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	20 158,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	312,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,55
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	223,50
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	88,50
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего	Гкал	19 846,00
	<i>отопление, вентиляция, пар, прочее</i>	Гкал	19 254,40
	<i>ГВС</i>	Гкал	591,60
	<i>в т.ч. открытая система теплоснабжения</i>	Гкал	591,60
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	4 179,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	15 667,00
	<b><i>Потребление топлива</i></b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3 182,95
9.1	газ	т.у.т.	3 182,95
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	2 792,06
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	3 000,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,64
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	157,90
	<b><i>Потребление электрической энергии</i></b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	612,60
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	30,39
	<b><i>Водопотребление</i></b>		
15	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	13 320,00
	в т.ч. питьевая холодная вода	м <sup>3</sup>	13 320,00
15.1	собственные нужды ОАО "БЦ "АКВИЛОН"	м <sup>3</sup>	3 458,00
15.2	на горячее водоснабжение потребителей	м <sup>3</sup>	9 862,00
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	м <sup>3</sup>	9 862,00
16	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3 458,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,66

103 - 