



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


26.08.2013№ 219-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.08.2013 № 638:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Василеостровская Фабрика"  
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,40	4,40	4,40
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,83	1,83	1,83
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,47	1,47	1,47
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4 153,99	4 153,14	4 152,29
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	103,02	102,17	101,32
	то же в % к выработке	%	2,48	2,46	2,44
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	4 050,97	4 050,97	4 050,97
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	251,97	251,97	251,97
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,22	6,22	6,22
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	247,81	247,81	247,81
6.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,16	4,16	4,16
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 799,00	3 799,00	3 799,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	3 799,00	3 799,00	3 799,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
7.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2 952,00	2 952,00	2 952,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	847,00	847,00	847,00
<b>Потребление топлива</b>					
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	643,79	643,65	643,52
8.1	газ	т.у.т.	643,79	643,65	643,52
9	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
9.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	561,28	561,16	561,05
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	520,00	520,00	520,00
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,98	154,98	154,98
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	158,92	158,89	158,86
<b>Потребление электрической энергии</b>					
12	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	90,17	90,17	90,17
13	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,26	22,26	22,26
<b>Водопотребление</b>					
14	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	81,00	81,00	81,00
15	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	81,00	81,00	81,00
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,02	0,02	0,02