



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


03.08.2012№ 221-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012 № 607:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "Пансионат
"Буревестник" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,130
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,266
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Пансионат "Буревестник"	Гкал/ч	2,853
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды ЗАО "Пансионат "Буревестник"	Гкал/ч	2,853
2.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Пансионат "Буревестник" и ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал/ч	0,413
2.3	на компенсацию потерь в сетях ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал/ч	0,023
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 328,79
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	23,76
	то же в % к выработке	%	0,25
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	9 305,03
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	9 305,03
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	226,01
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,43
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	176,29
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	49,72
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	9 079,02
	отопление, вентиляция, пар, прочее	Гкал	7 821,61
	ГВС	Гкал	1 257,41
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	Гкал	1 257,41
	в т.ч. закрытая система теплоснабжения	Гкал	0,00
8.1	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Пансионат "Буревестник"	Гкал	7 666,48
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды ЗАО "Пансионат "Буревестник"	Гкал	7 666,48
8.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Пансионат "Буревестник" и ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал	1 312,34
8.3	на компенсацию потерь в сетях ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал	100,20
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 414,18
9.1	газ	т.у.т.	1 414,18
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	1 240,51
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,59
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	151,98
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт.ч	247,15
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	26,56
	Водопотребление		
15	Водоснабжение	м ³	22 235,04
15.1	собственные нужды	м ³	1 274,00
15.2	ГВС	м ³	20 961,04
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	м ³	20 961,04
16	Водоотведение	м ³	1 274,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	2,39

105 - 