



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


08.08.2012№ 223-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Завод имени М.И.Калинина»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.08.2012 № 615:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Завод имени М.И.Калинина» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В. Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Завод имени М.И.Калинина" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	43,640
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	15,748
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	13,213
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	39 340,06
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	826,14
	то же в % к выработке	%	2,10
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	38 513,92
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	38 513,92
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 264,62
	то же в % к отпуску в сеть	%	5,88
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 520,93
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	743,69
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	36 249,30
	отопление, вентиляция, пар, прочее	Гкал	33 744,14
	ГВС	Гкал	2 505,16
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	Гкал	2 505,16
	в т.ч. закрытая система теплоснабжения	Гкал	0,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	28 378,30
8.2	полезный отпуск потребителям	Гкал	7 871,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	6 302,03
9.1	газ	т.у.т.	6 302,03
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	5 528,10
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	7 550,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	160,19
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,63
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	787,99
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	20,46
	Водопотребление		
15	Водоснабжение	тыс.м ³	60,47
	в т.ч. питьевая холодная вода	тыс.м ³	60,47
15.1	собственные нужды ОАО "Завод имени М.И. Калинина"	тыс.м ³	18,71
15.2	на горячее водоснабжение потребителей	тыс.м ³	41,76
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	тыс.м ³	41,76
16	Водоотведение	тыс.м ³	18,71
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,570