



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


11.09.2013№ 236-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «Компонент»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.09.2013 № 686:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Компонент» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Компонент" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	22,40	22,40	22,40
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	22,638	22,638	22,638
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию:	Гкал/ч	22,298	22,298	22,298
2.1.1	по сетям ОАО "Компонент"	Гкал/ч	6,189	6,189	6,189
2.1.1.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2,480	2,480	2,480
2.1.2	по сетям ОАО "Компонент" и ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго"	Гкал/ч	15,749	15,749	15,749
2.1.3	по сетям ОАО "Компонент" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,360	0,360	0,360
2.2	тепловая нагрузка на компенсацию потерь:	Гкал/ч	0,340	0,340	0,340
2.2.1	в сетях ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго"	Гкал/ч	0,310	0,310	0,310
2.2.2	в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	49 022,75	48 907,73	48 792,72
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 563,89	2 557,87	2 551,86
	то же в % к выработке	%	5,23	5,23	5,23
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	46 458,86	46 349,86	46 240,86
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	46 458,86	46 349,86	46 240,86
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 152,86	3 043,86	2 934,86
	то же в % к отпуску в сеть	%	6,79	6,57	6,35
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию	Гкал	3 016,39	2 907,39	2 798,39
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	136,47	136,47	136,47
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	43 306,00	43 306,00	43 306,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	43 306,00	43 306,00	43 306,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию:	Гкал	42 655,00	42 655,00	42 655,00
8.1.1	по сетям ОАО "Компонент"	Гкал	15 052,00	15 052,00	15 052,00
8.1.1.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	4 469,00	4 469,00	4 469,00
8.1.1.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	10 583,00	10 583,00	10 583,00
8.1.2	по сетям ОАО "Компонент" и ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго"	Гкал	25 963,00	25 963,00	25 963,00
8.1.3	по сетям ОАО "Компонент" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	1 640,00	1 640,00	1 640,00
8.2	на компенсацию потерь:	Гкал	651,00	651,00	651,00
8.2.1	в сетях ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго"	Гкал	506,00	506,00	506,00
8.2.2	в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	145,00	145,00	145,00
<b>Потребление топлива</b>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	7 777,46	7 759,21	7 740,96
9.1	газ	т.у.т.	7 777,46	7 759,21	7 740,96
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	6 780,70	6 764,79	6 748,88
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	7 620,00	7 620,00	7 620,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,65	158,65	158,65
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	167,41	167,41	167,41
<b>Потребление электрической энергии</b>					
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	1 145,97	1 011,97	877,97
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	24,67	21,83	18,99
<b>Водопотребление</b>					
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	13 690,00	13 690,00	13 690,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	13 690,00	13 690,00	13 690,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,29	0,30	0,30