



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


15.08.2012№ 238-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Пластполимер-Т»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2012 № 653:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Пластполимер-Т» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.А.Болтенков

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества "Пластполимер-Т" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	30,200
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	12,333
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЗАО "Пластполимер-Т"	Гкал/ч	11,209
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЗАО "Пластполимер-Т" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	1,053
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,071
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	19 360,26
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	200,85
	то же в % к выработке	%	1,04
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	19 159,41
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	19 159,41
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	241,41
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,26
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	168,98
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	72,43
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	18 918,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	15 126,79
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 615,59
	в т.ч. полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по сетям ЗАО "Пластполимер-Т" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	3 615,59
8.3.	в т.ч. полезный отпуск тепловой энергии на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	175,62
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	3 079,87
9.1	газ	т.у.т.	3 079,87
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	2 701,65
10.2	справочно: лимит газа	тыс.м ³	3 085,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,08
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,75
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	431,66
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,53
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	3 900,00
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,20

103 - 