



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17.09.2014

№ 242-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.07.2013 № 152-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.09.2014 № 822:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.07.2013 № 152-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Аэропорт «Пулково» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.И.Бугославская

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Аэропорт "Пулково"
на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,774	2,90	2,896	2,896
1.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,816	0,868	0,868	0,868
1.2	тепловая нагрузка сторонних потребителей	Гкал/ч	1,958	2,028	2,028	2,028
2	Покупная тепловая энергия	Гкал	4 973,02	7 784,80	7 784,80	7 784,80
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	4 973,02	7 784,80	7 784,80	7 784,80
4	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	223,29	344,87	344,87	344,87
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,49	4,43	4,43	4,43
4.1	Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	-	293,56	293,56	293,56
4.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	-	51,30	51,30	51,30
5	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 749,73	7 439,93	7 439,93	7 439,93
5.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	1 005,24	1 330,77	1 330,77	1 330,77
5.2	полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал	3 744,49	6 109,16	6 109,16	6 109,16

М.А. С.С.