



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17.09.2014


№ 244-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Невский завод» на 2015-2017 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.09.2014 № 825:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Невский завод» на 2015-2017 годы согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



И.И.Бугославская

**Балансы тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества "Невский завод" на 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60
2	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,530	8,530	8,530
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "НЗЛ"	Гкал/ч	6,380	6,380	6,380
2.1.1	тепловая нагрузка на производственно-хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,940	3,940	3,940
2.1.2	тепловая нагрузка сторонних потребителей	Гкал/ч	2,440	2,440	2,440
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "НЗЛ" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	2,082	2,082	2,082
2.3	тепловая нагрузка на компенсацию потерь в тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	20 721,84	20 721,84	20 721,84
4	Расход на собственные нужды	Гкал	194,60	194,60	194,60
	то же в % к выработке	%	0,94	0,94	0,94
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	20 527,24	20 527,24	20 527,24
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	20 527,24	20 527,24	20 527,24
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	445,18	445,18	445,18
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,17	2,17	2,17
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	408,92	408,92	408,92
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	36,26	36,26	36,26
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	20 082,06	20 082,06	20 082,06
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "НЗЛ"	Гкал	14 779,06	14 779,06	14 779,06
	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	9 126,88	9 126,88	9 126,88
8.1.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	9 126,88	9 126,88	9 126,88
8.1.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 652,18	5 652,18	5 652,18
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "НЗЛ" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	5 135,85	5 135,85	5 135,85
8.2.1	полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал	5 135,85	5 135,85	5 135,85
8.3	полезный отпуск тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	167,15	167,15	167,15
<i>Потребление топлива</i>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии		3 164,12	3 164,12	3 164,12
9.1	газ	т. у. т.	3 164,12	3 164,12	3 164,12
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс. м ³	2 747,52	2 747,52	2 747,52
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	7 500,00	7 500,00	7 500,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у. т./Гкал	152,69	152,69	152,69
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у. т./Гкал	154,14	154,14	154,14
<i>Потребление электрической энергии</i>					
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт.ч	438,04	438,04	438,04
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	21,34	21,34	21,34
<i>Водопотребление</i>					
15	Покупка холодной питьевой воды от "ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	6 336,00	6 336,00	6 336,00
16	Водоотведение "ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	6 336,00	6 336,00	6 336,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,31	0,31	0,31

ms - ACY