



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


**17.08.2012**№ 244-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества «Русские самоцветы»  
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 668:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Русские самоцветы» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**И.А.Болтенков**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
открытого акционерного общества "Русские самоцветы" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	16,160
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	14,419
	в т. ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	10,959
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	27 069,69
4	Расход на собственные нужды	Гкал	297,77
	то же в % к выработке	%	1,10
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	26 771,92
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	26 771,92
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	1 335,92
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,99
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	952,56
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	383,36
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	25 436,00
	<i>отопление, вентиляция, пар, прочее</i>	Гкал	18 554,00
	<i>ГВС</i>	Гкал	844,00
	<i>в т.ч. открытая система теплоснабжения</i>	Гкал	844,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	19 398,00
	<i>отопление, вентиляция, пар, прочее</i>	Гкал	18 554,00
	<i>ГВС</i>	Гкал	844,00
	<i>в т.ч. открытая система теплоснабжения</i>	Гкал	844,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	6 038,00
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 055,41
9.1	газ	т.у.т.	4 055,41
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	3 557,38
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	5 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	149,81
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	151,48
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	586,31
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	21,90
	<b>Водопотребление</b>		
15	Водоснабжение	тыс.м <sup>3</sup>	16,79
	в т.ч. питьевая холодная вода	тыс.м <sup>3</sup>	16,79
15.1	собственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	2,72
15.2	на горячее водоснабжение потребителей	тыс.м <sup>3</sup>	14,07
	в т.ч. открытая система теплоснабжения	тыс.м <sup>3</sup>	14,07
16	Водоотведение	тыс.м <sup>3</sup>	2,72
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,63

113 - 