



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


17.08.2012№ 245-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «АТЭК»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 670:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «АТЭК» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**И.А.Болтенков**

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества "АТЭК" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	17,650
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	16,710
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,392
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	50 523,11
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	800,00
	то же в % к выработке	%	1,58
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	49 723,11
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	49 723,11
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 362,11
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,74
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 072,11
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	290,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	48 361,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	861,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	47 500,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	7 982,27
9.1	газ	т.у.т.	7 982,27
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	7 001,99
	справочно: лимит газа		6 500,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	157,99
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	160,53
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	1 096,89
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	22,06
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	13 160,00
16	Водоотведение	м ³	8 270,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,26

105 — 