



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


20.08.2012№ 248-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Адамант»  
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.08.2012 № 674:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Адамант» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**И.А.Болтенков**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 20.08.2012 № 248-р

**Баланс тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "Адамант" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	9,540
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,440
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	3 613,85
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	23,85
	то же в % к выработке	%	0,66
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	3 590,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3 590,00
	<b>Потребление топлива</b>		
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	561,30
7.1	газ	т.у.т.	561,30
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
8.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	492,37
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	1 107,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	155,32
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	156,35
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
11	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	115,96
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВтч/Гкал	32,30
	<b>Водопотребление</b>		
13	Водопотребление	м <sup>3</sup>	40,00
14	Водоотведение	м <sup>3</sup>	40,00
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,01

105- 