



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

22.08.2012№ 254-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества «Завод Красная Заря.  
Системы цифровой связи» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 685:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Завод Красная Заря. Системы цифровой связи» на 2013 год согласно приложению.

**И.о. председателя  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**И.А.Болтенков**

**Баланс тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества "Завод Красная Заря. Системы цифровой связи"  
на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	3,870
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,870
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,924
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 028,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	119,00
	то же в % к выработке	%	1,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 909,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 909,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	227,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,55
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	223,00
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	4,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	8 682,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	3 892,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 790,00
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 365,66
9.1	газ	т.у.т.	1 365,66
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 197,95
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	937,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,27
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	153,29
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	184,83
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	20,75
	<b>Водопотребление</b>		
15	Водопотребление	тыс. м <sup>3</sup>	1,30
16	Водоотведение	тыс. м <sup>3</sup>	1,30
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,15

114 - 