



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

01.10.2014№ 269-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 124-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.10.2014 № 877:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 124-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Троя» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
"Троя" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,80	4,80	4,80	4,80
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,21	2,21	2,21	2,21
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 194,89	5 194,37	5 193,85	5 193,85
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	17,14	17,14	17,14	17,14
	то же в % к выработке	%	0,33	0,33	0,33	0,33
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 177,75	5 177,23	5 176,71	5 176,71
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 177,75	5 177,23	5 176,71	5 176,71
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	21,75	21,23	20,71	20,71
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,42	0,41	0,40	0,40
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	17,88	17,36	16,84	16,84
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	3,87	3,87	3,87	3,87
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	113,00	113,00	113,00	113,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00
	Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	802,29	799,83	797,37	797,37
9.1	газ	т.у.т.	802,29	799,83	797,37	797,37
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	газ	тыс.м ³	699,47	697,32	695,18	695,18
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	567,00	570,00	570,00	570,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	154,44	153,98	153,52	153,52
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,95	154,49	154,03	154,03
	Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	82,02	99,94	99,94	99,94
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	15,84	19,38	19,38	19,38
	Водопотребление					
15	Водопотребление	м ³	1 687,00	1 605,00	1 501,24	1 501,24
15.1	питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	1 687,00	1 605,00	1 501,24	1 501,24
16	Водоотведение	м ³	1 780,00	1 698,00	1 594,00	1 594,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,33	0,31	0,29	0,29