



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

30.09.2013№ 269-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2013 № 758:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "КОСМ "Энерго"  
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	6,88	6,88	6,88
2.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	17 570,00	17 570,00	17 570,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	390,00	390,00	390,00
	то же в % к выработке	%	2,22	2,22	2,22
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00
	на отопление, вентиляцию, пар	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
6.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00
6.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	17 180,00	17 180,00	17 180,00
	<b>Потребление топлива</b>				
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 675,96	2 675,96	2 675,96
7.1	газ	т.у.т.	2 675,96	2 675,96	2 675,96
8	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
8.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	2 343,22	2 343,22	2 343,22
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	152,30	152,30	152,30
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	155,76	155,76	155,76
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
11	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	283,47	283,47	283,47
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	16,50	16,50	16,50
	<b>Водопотребление</b>				
13	Покупка холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	13 572,20	13 572,20	13 572,20
14	Водоотведение	м <sup>3</sup>	13 572,20	13 572,20	13 572,20
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,79	0,79	0,79