



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


04.10.2013№ 271-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Возрождение»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.10.2013 № 768:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Возрождение" на 2014-2016 годы**

№ п-п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность				
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,85	2,85	2,85
3	Выработка тепловой энергии	Гкал/ч	2,368	2,368	2,368
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	4 716,16	4 716,16	4 716,16
	то же в % к выработке	%	37,73	37,73	37,73
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	0,80	0,80	0,80
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	4 678,43	4 678,43	4 678,43
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	4 678,43	4 678,43	4 678,43
	то же в % к отпуску в сеть	%	33,43	33,43	33,43
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	0,71	0,71	0,71
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	29,63	29,63	29,63
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3,80	3,80	3,80
	на отопление, вентиляцию, пар	Гкал	4 645,00	4 645,00	4 645,00
	на горячее водоснабжение, в том числе	Гкал	4 645,00	4 645,00	4 645,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	с использованием теплообменников ЖО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	0,00	0,00	0,00
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	г у т	4 645,00	4 645,00	4 645,00
9.1	газ	г у т	746,77	746,77	746,77
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии	г у т	746,77	746,77	746,77
10.1	газ	тыс м ³	651,06	651,06	651,06
	справочно лимит газа	тыс м ³	664,98	664,98	664,98
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у т / Гкал	158,34	158,34	158,34
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у т / Гкал	159,62	159,62	159,62
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс кВт*ч	80,33	80,33	80,33
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	17,17	17,17	17,17
	Водопотребление				
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	172,97	172,97	172,97
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	172,97	172,97	172,97
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,04	0,04	0,04