



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


09.10.2013№ 277-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 787:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Пансионат «Буревестник» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества "Пансионат "Буревестник" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	4,130	4,130	4,130
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,289	3,289	3,289
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО «Пансионат «Буревестник»	Гкал/ч	2,853	2,853	2,853
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды ЗАО «Пансионат «Буревестник»	Гкал/ч	2,853	2,853	2,853
2.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО «Пансионат «Буревестник» и ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»	Гкал/ч	0,413	0,413	0,413
2.3	для компенсации потерь в сетях ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал/ч	0,023	0,023	0,023
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 328,79	9 328,79	9 328,79
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	23,76	23,76	23,76
	то же в % к выработке	%	0,25	0,25	0,25
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	9 305,03	9 305,03	9 305,03
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	9 305,03	9 305,03	9 305,03
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	226,01	226,01	226,01
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,43	2,43	2,43
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	215,40	215,40	215,40
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	10,61	10,61	10,61
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	9 079,02	9 079,02	9 079,02
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	8 897,13	8 897,13	8 897,13
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	181,89	181,89	181,89
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	181,89	181,89	181,89
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Пансионат "Буревестник"	Гкал	7 666,48	7 666,48	7 666,48
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды ЗАО «Пансионат «Буревестник»	Гкал	7 666,48	7 666,48	7 666,48
8.2	потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО «Пансионат «Буревестник» и ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»	Гкал	1 312,34	1 312,34	1 312,34
8.3	для компенсации потерь в сетях ООО "Петербургтеплоэнерго"	Гкал	100,20	100,20	100,20
	<b>Потребление топлива</b>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 410,00	1 410,00	1 410,00
9.1	газ	т.у.т.	1 410,00	1 410,00	1 410,00
	справочно: переводной коэффициент в условное топливо		1,15	1,15	1,15
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		0,00	0,00	0,00
10.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 229,29	1 229,29	1 229,29
	справочно: лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	1 285,00	1 285,00	1 285,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	151,15	151,15	151,15
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	151,53	151,53	151,53
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	244,72	243,79	242,86
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	26,30	26,20	26,10
	<b>Водопотребление</b>				
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	4 421,59	4 421,59	4 421,59
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	1 389,48	1 389,48	1 389,48
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,48	0,48	0,48