



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


09.10.2013№ 278-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества «ПЕТРОСПИРТ» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 789:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «ПЕТРОСПИРТ» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
закрытого акционерного общества "ПЕТРОСПИРТ" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	44,00	44,00	44,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	7,570	7,570	7,570
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО	Гкал/ч	6,470	6,470	6,470
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	6,000	6,000	6,000
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	1,100	1,100	1,100
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	15 759,58	15 759,58	15 759,58
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	604,64	604,64	604,64
	то же в % к выработке	%	3,84	3,84	3,84
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	15 154,94	15 154,94	15 154,94
5.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал	3 442,60	3 442,60	3 442,60
5.2	отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	11 712,34	11 712,34	11 712,34
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	60,90	60,90	60,90
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,52	0,52	0,52
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	50,05	50,05	50,05
6.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	10,85	10,85	10,85
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	11 651,44	11 651,44	11 651,44
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	10 729,44	10 729,44	10 729,44
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	922,00	922,00	922,00
8	Итого полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	15 094,04	15 094,04	15 094,04
	на отопление, вентиляцию, пар	Гкал	15 094,04	15 094,04	15 094,04
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
	<b>Потребление топлива</b>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 417,99	2 417,99	2 417,99
9.1	газ	т.у.т.	2 417,99	2 417,99	2 417,99
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	2 108,10	2 108,10	2 108,10
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	2 420,00	2 420,00	2 420,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,43	153,43	153,43
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	159,55	159,55	159,55
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт*ч	501,36	501,36	501,36
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	33,08	33,08	33,08
	<b>Водопотребление</b>				
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	16 527,66	16 527,66	16 527,66
15.1	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	551,00	551,00	551,00
15.2	забор воды из Екатерингофки	м <sup>3</sup>	15 976,66	15 976,66	15 976,66
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	9 669,00	9 669,00	9 669,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	1,09	1,09	1,09

*Handwritten signatures and initials.*