



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.10.2014


№ 280-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация»
(филиал «Северо-Западная ТЭЦ») на 2015 год**

В соответствии со сводным прогнозным балансом по Санкт-Петербургу на 2015 год, утвержденным приказом ФСТ России от 27.06.2014 № 170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.10.2014 № 905:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ») на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества
«Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
на 2015 год**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	700,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	281,65
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	1 273,71
4	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. т.у.т.	172,65
4.1	газ	тыс. т.у.т.	172,65
5	Расход топлива в натуральном выражении на отпуск тепловой энергии с коллекторов		
5.1	газ	млн.м ³	149,87
6	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	135,55
	<i>Водопотребление</i>		
7	Водоснабжение (техническая вода)	м ³	2 511,49
	на приготовление пара	м ³	2 511,49
8	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,0020