



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


09.10.2013№ 280-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатация коммерческой недвижимости» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 793:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммерческой недвижимости» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Эксплуатация коммерческой недвижимости" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность				
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,50	1,50	1,50
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,480	1,480	1,480
3	Выработка тепловой энергии	Гкал/ч	0,144	0,144	0,144
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 301,53	2 301,53	2 301,53
	то же в % к выработке	%	17,03	17,03	17,03
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	0,74	0,74	0,74
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 284,50	2 284,50	2 284,50
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 284,50	2 284,50	2 284,50
	то же в % к отпуску в сеть	%	33,08	33,08	33,08
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1,45	1,45	1,45
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	31,13	31,13	31,13
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1,95	1,95	1,95
	на отопление, вентиляцию, вар	Гкал	2 251,42	2 251,42	2 251,42
	на горячее водоснабжение, в том числе в открытой системе теплоснабжения	Гкал	2 251,42	2 251,42	2 251,42
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЖСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	220,00	220,00	220,00
	Потребление топлива		2 031,42	2 031,42	2 031,42
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.	т.т.			
9.1	газ	т.т.	350,85	350,85	350,85
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.				
10.1	газ	тыс м ³	305,89	305,89	305,89
	справочно: лимит газа	тыс м ³	550,00	550,00	550,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг.т./Гкал	152,44	152,44	152,44
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг.т./Гкал	153,58	153,58	153,58
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс кВт*ч	46,00	46,00	46,00
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	20,14	20,14	20,14
	Водопотребление				
15	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	81,00	81,00	81,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	0,00	0,00	0,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,04	0,04	0,04

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.