



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.10.2014


№ 282-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на 2015-2017 годы**

В соответствии со сводным прогнозным балансом по Санкт-Петербургу на 2015 год, утвержденным приказом ФСТ России от 27.06.2014 № 170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.10.2014 № 907:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества
«Юго-Западная ТЭЦ» на 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	255,00	255,00	255,00
2	Тепловая нагрузка потребителей, всего	Гкал/ч	192,80	192,80	192,80
2.1	тепловая нагрузка прочим потребителям, в т.ч.	Гкал/ч	192,80	192,80	192,80
2.1.1	тепловая нагрузка теплоснабжающим организациям (ГУП "ТЭК СПб")	Гкал/ч	192,80	192,80	192,80
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс.Гкал	865,240	865,240	865,240
4	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ	тыс.Гкал	3,70	3,70	3,70
5	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов ГУП "ТЭК СПб"	тыс.Гкал	861,540	861,540	861,540
	отопление	тыс.Гкал	666,66	666,66	666,66
	горячее водоснабжение, всего	тыс.Гкал	194,89	194,89	194,89
	в открытой системе теплоснабжения	тыс.Гкал	194,89	194,89	194,89
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00
6	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	т.у.т.	119 316,60	119 316,60	119 316,60
6.1	газ	т.у.т.	119 316,60	119 316,60	119 316,60
7	Расход топлива в натуральном выражении на отпуск тепловой энергии с коллекторов				
7.1	газ	тыс.м ³	103 573,43	103 573,43	103 573,43
8	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	137,90	137,90	137,90
	Водопотребление				
9	Водоснабжение	тыс.м ³	3 385,29	3 385,29	3 385,29
9.1	покупка питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	3 339,29	3 339,29	3 339,29
9.2	водозабор из открытых водоемов	тыс.м ³	46,00	46,00	46,00
10	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	90,56	90,56	90,56
11	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	3,91	3,91	3,91