



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**10.10.2014**

№ 283-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 04.09.2013 № 229-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.10.2014 № 912:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.09.2013 № 229-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества  
"Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	6,880	6,880	6,880	6,88
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,583	3,583	3,583	3,58
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	2,783	2,783	2,783	2,78
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	6 650,33	6 650,33	6 650,33	6 650,33
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	140,16	140,16	140,16	140,16
	то же в % к выработке	%	2,11	2,11	2,11	2,11
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	6 510,17	6 510,17	6 510,17	6 510,17
6	Покупная тепловая энергия от ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	4 090,85	4 090,85	4 090,85	4 090,85
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	3 841,55	3 841,55	3 841,55	3 841,55
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	249,30	249,30	249,30	249,30
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	249,30	249,30	249,30	249,30
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 601,02	10 601,02	10 601,02	10 601,02
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	212,02	212,02	212,02	212,02
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,00	2,00	2,00	2,00
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	209,17	209,17	209,17	209,17
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	2,85	2,85	2,85	2,85
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	10 389,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	10 139,70	10 139,70	10 139,70	10 139,70
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	249,30	249,30	249,30	249,30
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	249,30	249,30	249,30	249,30
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	5 974,00	5 974,00	5 974,00	5 974,00
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00
	<b>Потребление топлива</b>					
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	958,43	958,43	958,43	958,43
10.1	газ	т.у.т.	958,43	958,43	958,43	958,43
11	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
11.1	газ (группа -5)	тыс. м <sup>3</sup>	835,59	835,59	835,59	835,59
	справочно. лимит газа	тыс. м <sup>3</sup>	860,00	860,00	860,00	860,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	144,12	144,12	144,12	144,12
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	147,22	147,22	147,22	147,22
	<b>Потребление электрической энергии</b>					
14	Расход электрической энергии (СН 2)	тыс. кВт.ч	169,72	169,66	169,59	169,59
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	26,07	26,06	26,05	26,05
	<b>Водопотребление</b>					
16	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	97,60	97,60	97,60	58,00
17	Покупка теплоносителя от ГУП "ТЭК СПб"	м <sup>3</sup>	4 155,83	4 155,83	4 155,83	4 195,43
18	Водоотведение	м <sup>3</sup>	97,60	97,60	97,60	58,00
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089