



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


21.09.2012№ 293-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Головной завод»
на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.09.2012 № 768:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Головной завод» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Головной завод" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	57,60
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	28,13
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	16,37
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	60 915,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	2 132,00
	то же в % к выработке	%	3,50
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	58 783,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	58 783,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 362,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	5,72
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	3 206,70
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	155,30
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	55 421,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	30 121,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	25 300,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	9 884,81
9.1	газ	т.у.т.	9 867,27
9.2	мазут	т.у.т.	17,54
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	8 655,50
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	8 720,00
10.2	мазут	т	12,80
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	162,27
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	168,16
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	889,50
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	15,13
	Водопотребление		
15	Водопотребление	тыс.м ³	26,45
16	Водоотведение	тыс.м ³	12,71
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,45

