



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


25.10.2013№ 303а-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Русские самоцветы»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 876:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Русские самоцветы» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Русские самоцветы" на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 16,160 | 16,160 | 16,160 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
| | в том числе подключенная нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 11,008 | 11,008 | 11,008 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 27 069,69 | 27 069,69 | 27 069,69 |
| 4 | Расход на собственные нужды | Гкал | 297,77 | 297,77 | 297,77 |
| | то же в % к выработке | % | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 26 771,92 | 26 771,92 | 26 771,92 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 26 771,92 | 26 771,92 | 26 771,92 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сети, всего | Гкал | 1 335,92 | 1 335,92 | 1 335,92 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 7.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 1 247,11 | 1 247,11 | 1 247,11 |
| 7.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 88,81 | 88,81 | 88,81 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 25 436,00 | 25 436,00 | 25 436,00 |
| | на отопление | Гкал | 25 436,00 | 25 436,00 | 25 436,00 |
| 8.1 | производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 19 398,00 | 19 398,00 | 19 398,00 |
| 8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 6 038,00 | 6 038,00 | 6 038,00 |
| | <i>Потребление топлива</i> | | | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 4 055,41 | 4 055,41 | 4 055,41 |
| 9.1 | газ | т.у.т. | 4 055,41 | 4 055,41 | 4 055,41 |
| 10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии | | | | |
| 10.1 | газ | тыс.м ³ | 3 535,67 | 3 535,67 | 3 535,67 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 149,81 | 149,81 | 149,81 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 151,48 | 151,48 | 151,48 |
| | <i>Потребление электрической энергии</i> | | | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт*ч | 586,31 | 586,31 | 586,31 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт*ч/Гкал | 21,90 | 21,90 | 21,90 |
| | <i>Водопотребление</i> | | | | |
| 15 | Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 11 373,42 | 11 373,42 | 11 373,42 |
| 16 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 2 715,52 | 2 715,52 | 2 715,52 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 |