



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.10.2014

№ 304-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 07.08.2013 № 186-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.10.2014 № 1011:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.08.2013 № 186-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Сокол» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "Сокол"
на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	2,41	2,41	2,41	2,41
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,283	2,283	2,283	2,283
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,042	0,042	0,042	0,042
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 797,02	5 796,46	5 795,87	5 795,87
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	40,06	40,06	40,05	40,05
	то же в % к выработке	%	0,69	0,69	0,69	0,69
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 756,96	5 756,41	5 755,82	5 755,82
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 756,96	5 756,41	5 755,82	5 755,82
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	94,96	94,41	93,82	93,82
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,65	1,64	1,63	1,63
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	85,46	84,91	84,32	84,32
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	9,50	9,50	9,50	9,50
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 662,00	5 662,00	5 662,00	5 662,00
	на отопление, вентиляцию, пар и прочее	Гкал	5 662,00	5 662,00	5 662,00	5 662,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	104,00	104,00	104,00	104,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00
	Потребление топлива					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	891,58	891,50	891,41	891,41
	газ	т.у.т.	891,58	891,50	891,41	891,41
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					
10.1	газ	тыс.м ³	777,32	777,24	777,16	777,16
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	800,00	800,00	800,00	800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,80	153,80	153,80	153,80
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	154,87	154,87	154,87	154,87
	Потребление электрической энергии					
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт*ч	143,15	143,13	143,12	143,12
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт*ч/Гкал	24,86	24,86	24,86	24,86
	Водопотребление					
15	Водопотребление	м ³	387,00	387,00	387,00	387,00
	на собственные нужды	м ³	387,00	387,00	387,00	387,00
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	387,00	387,00	387,00	387,00
16	Водоотведение	м ³	387,00	387,00	387,00	387,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07

С.С.С. А.А.А.