



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


04.03.2013№ 30-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «Сокол» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.03.2013 № 76:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Сокол» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "Сокол" на 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	2,408
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,283
2.1	тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,042
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 797,02
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	40,06
	то же в % к выработке	%	0,69
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 756,96
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5 756,96
7	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	94,96
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,65
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	85,46
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	9,50
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	5 662,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	104,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	5 558,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	891,58
9.1	газ	т.у.т.	891,58
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс.м ³	777,32
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	800,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	153,80
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,87
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	143,15
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	24,86
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	387,00
15.1	питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	387,00
16	Водоотведение	м ³	387,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,07