



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

01.11.2013№ 312-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 № 928:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	107,33	107,33	107,33
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	82,161	82,161	82,161
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	192 263,01	192 263,01	192 263,01
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 980,30	1 980,30	1 980,30
	то же в % к выработке	%	1,03	1,03	1,03
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	190 282,71	190 282,71	190 282,71
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	190 282,71	190 282,71	190 282,71
	на отопление	Гкал	187 935,71	187 935,71	187 935,71
	на горячее водоснабжение, в том числе	Гкал	2 347,00	2 347,00	2 347,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	2 347,00	2 347,00	2 347,00
Потребление топлива					
7	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	29 512,85	29 512,85	29 512,85
7.1	газ	т.у.т.	29 512,85	29 512,85	29 512,85
8	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
8.1	газ	тыс.м ³	25 730,47	25 730,47	25 730,47
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	26 945,00	26 945,00	26 945,00
9	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,50	153,50	153,50
10	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	155,10	155,10	155,10
Потребление электрической энергии					
11	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	3 801,85	3 801,85	3 801,85
12	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	19,98	19,98	19,98
Водопотребление					
13	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	39 512,54	39 512,54	39 512,54
14	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	388,05	388,05	388,05
15	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,21	0,21	0,21

Ис-д.с.и. (подпись)