



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

01.11.2013№ 313-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКонсалт»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 № 929:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКонсалт» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**



**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью "ИнвестКонсалт" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	5,09	5,09	5,09
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	4,838	4,838	4,838
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ООО "ИнвестКонсалт"	Гкал/ч	3,718	3,718	3,718
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ООО "ИнвестКонсалт" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	1,018	1,018	1,018
2.3	тепловая нагрузка для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,102	0,102	0,102
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	12 171,73	12 171,73	12 171,73
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	127,80	127,80	127,80
	то же в % к выработке	%	1,05	1,05	1,05
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	12 043,93	12 043,93	12 043,93
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	12 043,93	12 043,93	12 043,93
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	180,65	180,65	180,65
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,50	1,50	1,50
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	141,81	141,81	141,81
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	38,84	38,84	38,84
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	11 863,28	11 863,28	11 863,28
	на отопление	Гкал	11 863,28	11 863,28	11 863,28
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЖСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ООО "ИнвестКонсалт"	Гкал	9 116,82	9 116,82	9 116,82
8.1.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	9 116,82	9 116,82	9 116,82
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ООО "ИнвестКонсалт" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	2 496,78	2 496,78	2 496,78
8.3	полезный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	249,68	249,68	249,68
<b>Потребление топлива</b>					
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.	т.т.т	1 921,19	1 921,19	1 921,19
9.1	газ	т.т.т	1 921,19	1 921,19	1 921,19
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии, в т.ч.				
10.1	газ	тыс м <sup>3</sup>	1 674,97	1 674,97	1 674,97
	справочно, лимит газа	тыс м <sup>3</sup>	1 810,00	1 810,00	1 810,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	157,84	157,84	157,84
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	159,51	159,51	159,51
<b>Потребление электрической энергии</b>					
13	Расход электрической энергии	тыс кВт.ч	392,63	387,81	383,00
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	32,60	32,20	31,80
<b>Водопотребление</b>					
15	Покупка технической воды от ОАО "Пролетарский завод"	м <sup>3</sup>	4 938,00	4 938,00	4 938,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	4 938,00	4 938,00	4 938,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,41	0,41	0,41

115 - 004 