



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


10.10.2012№ 316-р

О согласовании баланса тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Гофра-2001» на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.10.2012 № 840:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Гофра-2001» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Гофра-2001" на 2013 год**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год |
|-------|--|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 10,800 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,186 |
| 2.1 | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 3,012 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12 067,66 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 325,83 |
| | то же в % к выработке | % | 2,70 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11 741,83 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 11 741,83 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 141,52 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,21 |
| 7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 118,32 |
| 7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 23,20 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11 600,31 |
| 8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 7 894,92 |
| 8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 3 705,39 |
| | Потребление топлива | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 1 895,84 |
| 9.1 | газ | т.у.т. | 1 895,84 |
| 10 | Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении | | |
| 10.1 | газ | тыс.м ³ | 1 663,01 |
| | справочно: лимит газа | тыс.м ³ | 1 613,15 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,10 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 161,46 |
| | Потребление электрической энергии | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 326,49 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 27,81 |
| | Водопотребление | | |
| 15 | Водопотребление | м ³ | 3 171,00 |
| 15.1 | питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 3 171,00 |
| 16 | Водоотведение | м ³ | 3 171,00 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,27 |

М. - А.М.З.