



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


13.11.2013№ 317-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности  
общества с ограниченной ответственностью «Зеленый дом»  
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.11.2013 № 985:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной  
ответственностью "Зеленый дом" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	5,246	5,246	5,246
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,093	5,093	5,093
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,991	1,991	1,991
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	8 177,77	8 177,77	8 177,77
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	171,33	171,33	171,33
	то же в % к выработке	%	2,10	2,10	2,10
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 006,44	8 006,44	8 006,44
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 006,44	8 006,44	8 006,44
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	190,44	190,44	190,44
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,38	2,38	2,38
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	174,45	174,45	174,45
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	15,99	15,99	15,99
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	7 816,00	7 816,00	7 816,00
	на отопление	Гкал	4 857,00	4 857,00	4 857,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	2 959,00	2 959,00	2 959,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал			
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	2 959,00	2 959,00	2 959,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	3 055,00	3 055,00	3 055,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 761,00	4 761,00	4 761,00
	<b>Потребление топлива</b>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 236,99	1 236,99	1 236,99
9.1	газ	т.у.т.	1 236,99	1 236,99	1 236,99
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м <sup>3</sup>	1 078,46	1 078,46	1 078,46
	справочно: лимит газа	тыс.м <sup>3</sup>	1 140,00	1 140,00	1 140,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	151,26	151,26	151,26
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	154,50	154,50	154,50
	<b>Потребление электрической энергии</b>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	206,97	206,97	206,97
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	25,85	25,85	25,85
	<b>Водопотребление</b>				
15	Водопотребление	м <sup>3</sup>	49 965,91	49 965,91	49 965,91
15.1	покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	49 965,91	49 965,91	49 965,91
15.2	из открытого водозабора	м <sup>3</sup>			
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м <sup>3</sup>	639,38	639,38	639,38
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	6,24	6,24	6,24