



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД


15.11.2013№ 322-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью
«Хлебтранс СПб» на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.11.2013 № 1019:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Хлебтранс СПб» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Хлебтранс СПб"
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18,39	18,39	18,39
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	5,647	5,647	5,647
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	1,547	1,547	1,547
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть	Гкал/ч	4,100	4,100	4,100
2.3	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,800	3,800	3,800
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	10 545,35	10 545,35	10 545,35
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	126,54	126,54	126,54
	то же в % к выработке	%	1,20	1,20	1,20
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	10 418,81	10 418,81	10 418,81
5.1	полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	на отопление	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
5.2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	6 718,81	6 718,81	6 718,81
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	212,81	212,81	212,81
	то же в % к отпуску в сеть	%	3,17	3,17	3,17
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	203,20	203,20	203,20
6.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	9,61	9,61	9,61
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6 506,00	6 506,00	6 506,00
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 050,00	6 050,00	6 050,00
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	456,00	456,00	456,00
8	Итого полезный отпуск тепловой энергии (п.5.1 + 7)	Гкал	10 206,00	10 206,00	10 206,00
	на отопление	Гкал	10 206,00	10 206,00	10 206,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00	0,00	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00	0,00	0,00
	Потребление топлива				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 588,76	1 588,76	1 588,76
9.1	газ	т.у.т.	1 588,76	1 588,76	1 588,76
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии				
10.1	газ	тыс.м ³	1 385,15	1 385,15	1 385,15
	справочно - лимит газа	тыс.м ³	1 760,00	1 760,00	1 760,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	150,66	150,66	150,66
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	152,49	152,49	152,49
	Потребление электрической энергии				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт ч	278,49	278,49	278,49
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	26,73	26,73	26,73
	Водопотребление				
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	2 500,00	2 500,00	2 500,00
16	Водоотведение ГУП "Волокна Санкт-Петербурга"	м ³	2 500,00	2 500,00	2 500,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,24	0,24	0,24

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.