



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

15.10.2012№ 323-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
«Производственное объединение «Баррикада» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.10.2012 № 871:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Производственное объединение «Баррикада» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**



Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества
"Производственное объединение "Баррикада" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	55,800
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	44,350
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПО "Баррикада"	Гкал/ч	43,060
2.1.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	42,860
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПО "Баррикада" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	1,236
2.2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПО "Баррикада"	Гкал/ч	0,262
2.3	тепловая нагрузка на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,054
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	112 983,37
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 310,61
	то же в % к выработке	%	1,16
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	111 672,76
6	Покупная тепловая энергия, всего	Гкал	15 766,09
6.1	покупная тепловая энергия от ОАО "ТЭК-1"	Гкал	9 535,54
6.2	покупная тепловая энергия от ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	6 230,55
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	127 438,85
8	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 548,45
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,22
8.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 375,53
8.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	172,92
9	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	125 890,40
9.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПО "Баррикада"	Гкал	122 014,85
9.1.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	121 178,36
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПО "Баррикада" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	3 669,21
9.2.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	825,00
9.3	на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	206,34
	Потребление топлива		
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	17 822,97
10.1	газ	т.у.т.	17 822,97
11	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
11.1	газ	тыс.м ³	15 551,49
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	23 800,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	157,75
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	159,60
	Потребление электрической энергии		
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	2 570,71
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	23,02
	Водопотребление		
16	Водопотребление	м ³	83 754,00
17	Водоотведение	м ³	12 891,90
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,75