



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


27.11.2013№ 349-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт командных приборов»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 1076:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности федерального государственного унитарного
предприятия "Научно-исследовательский институт командных приборов"
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	41,280	41,280	41,280
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	23,715	23,715	23,715
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	11,184	11,184	11,184
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	41 257,09	41 257,09	41 257,09
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	1 239,00	1 239,00	1 239,00
	то же в % к выработке	%	3,00	3,00	3,00
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	40 018,09	40 018,09	40 018,09
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	40 018,09	40 018,09	40 018,09
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 950,09	1 950,09	1 950,09
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,87	4,87	4,87
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	1 875,74	1 875,74	1 875,74
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	74,35	74,35	74,35
8.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	38 068,00	38 068,00	38 068,00
	на отопление	Гкал	34 098,00	34 098,00	34 098,00
	пар	Гкал	3 970,00	3 970,00	3 970,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	25 188,00	25 188,00	25 188,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	12 880,00	12 880,00	12 880,00
	<i>Потребление топлива</i>				
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	6 461,01	6 461,01	6 461,01
9.1	газ	т.у.т.	6 461,01	6 461,01	6 461,01
9.2	мазут (резервное топливо)	т.у.т.	0,00	0,00	0,00
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
10.1	газ	тыс. м ³	5 632,97	5 632,97	5 632,97
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	5 770,00	5 770,00	5 770,00
10.2	мазут (резервное топливо)	т	0,00	0,00	0,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,60	156,60	156,60
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т/Гкал	161,45	161,45	161,45
	<i>Потребление электрической энергии</i>				
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	861,65	848,45	835,24
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	21,53	21,20	20,87
	<i>Водопотребление и водоотведение</i>				
15	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	34 685,80	34 685,80	34 685,80
	на собственные нужды	м ³	29 469,94	29 469,94	29 469,94
	на потери в тепловых сетях	м ³	1 166,86	1 166,86	1 166,86
	на пар	м ³	4 049,00	4 049,00	4 049,00
16	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	34 685,80	34 685,80	34 685,80
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,87	0,87	0,87