



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд


09.11.2012№ 359-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Цветочная 6»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.11.2012 № 1034:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Цветочная 6» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Цветочная 6"
на 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность		
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	13,000
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	5,200
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	0,000
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	13 494,17
	то же в % к выработке	%	273,93
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2,03
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	13 220,24
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	13 220,24
	то же в % к отпуску в сеть	%	626,64
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	4,74
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	338,88
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	287,76
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	12 593,60
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	0,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	2 157,72
9.1	газ	т.у.т.	2 157,72
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	1 883,58
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	2 100,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	159,90
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	163,21
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	396,61
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	30,00
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	13 415,00
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	13 415,00
16	Водоотведение	м ³	13 415,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	1,01

М. - [подпись]