



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД


29.11.2013№ 373-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
государственного унитарного предприятия
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
на 2014 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.11.2013 № 1107:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2014 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
государственного унитарного предприятия
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" на 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год		
			ГЭП "ГЭК СПб" (за исключением Промышленного района теплоснабжения)	Промышленный район теплоснабжения	Итого по ГЭП "ГЭК СПб"
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	8 156,92	866,27	9 023,19
2	Тепловая нагрузка, всего	Гкал/ч	8 055,320	832,810	8 888,130
2.1	тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	11 400	4 220	15 620
2.2	тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	8 043,920	828,590	8 872,510
1	Тепловая нагрузка потребителей, возмещаемая по тепловым сетям ГЭП "ГЭК СПб" из других ЖС	Гкал/ч	15,867	0,000	15,867
4	Выборка тепловой энергии	тыс Гкал	11 989,45	1 440,51	13 429,96
5	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс Гкал	472,56	40,33	512,89
	то же в % к выработке	%	3,94	2,80	3,82
6	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс Гкал	11 516,90	1 400,17	12 917,07
7	Покупная тепловая энергия	тыс Гкал	7 214,63	760,00	7 974,63
	из отпусков	тыс Гкал	4 838,69	449,80	5 288,49
	из отпусков на горячее водоснабжение, в том числе	тыс Гкал	18,54	0,00	18,54
	в открытой системе теплоснабжения	тыс Гкал	2 357,40	10,20	2 667,60
	в закрытой системе теплоснабжения с индивидуальным теплоснабжением ЖС	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.1	от ОАО "ТЭК" (филиал "Новосиль", Санкт-Петербург)	тыс Гкал	4 651,89	0,00	4 651,89
7.2	от ОАО "ТЭК" (филиал "Червоноезеро")	тыс Гкал	401,83	0,00	401,83
7.3	от ОАО "ТЭК" (филиал "Сосновое")	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.4	от ОАО "ТЭК" (филиал "Промышленный завод")	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.5	от ОАО "Конверс" (Санкт-Петербург)	тыс Гкал	18,54	0,00	18,54
7.6	от ГЭП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.7	от ОАО "ИНТЕРРАД" - Электроэнергетика - филиал "Север-Западная ТЭЦ"	тыс Гкал	44,20	0,00	44,20
7.8	от ООО "Петербург-Теплоэнерго"	тыс Гкал	1 210,00	0,00	1 210,00
7.9	от ЗАО "ДЮСЭП"	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.10	от ООО "Рассвет"	тыс Гкал	0,07	0,00	0,07
7.11	от ОАО "Кольчугинская ТЭЦ"	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.12	от ЗАО "ТЭЦ РТЭ"	тыс Гкал	820,19	0,00	820,19
7.13	от ООО "Аэромат-Капитал"	тыс Гкал	0,00	760,00	760,00
7.14	от ЗАО "Тротт" (Санкт-Петербург)	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
7.15	от ООО НИК "Солнечная Звезда"	тыс Гкал	1,30	0,00	1,30
8	СРАВНИТЕЛЬНО: Покупная тепловая энергия для компенсации потерь на транзитных сетях ГЭП "ГЭК СПб"	тыс Гкал	4,66	0,00	4,66
9	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс Гкал	18 731,53	2 160,17	20 891,70
10	Потери тепловой энергии в сети	тыс Гкал	1 891,87	291,14	2 092,51
	то же в % к отпуску в сеть	%	10,10	9,31	10,02
10.1	потери тепловой энергии через теплообменники	тыс Гкал	1 625,96	175,15	1 801,10
10.2	потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения	тыс Гкал	205,41	26,60	291,41
11	Полный отпуск тепловой энергии, всего	тыс Гкал	16 840,16	1 959,03	18 799,19
	из отпусков	тыс Гкал	11 414,31	1 265,58	12 679,88
	из отпусков на горячее водоснабжение, в том числе	тыс Гкал	16,28	3,00	19,28
	в открытой системе теплоснабжения	тыс Гкал	5 265,57	6,00	5 954,02
	в закрытой системе теплоснабжения с индивидуальным теплоснабжением ЖС	тыс Гкал	0,00	0,00	0,00
11.1	полный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	тыс Гкал	21,74	7,58	31,32
11.2	полный отпуск тепловой энергии потребителям	тыс Гкал	16 818,42	1 951,45	18 767,87
11.2.1	в т.ч. полный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ЗАО "Теплоэнергоград"	тыс Гкал	31,62	0,00	31,62
12	Сбыты тепловой энергии ЖС, передаваемой по тепловым сетям ГЭП "ГЭК СПб"	тыс Гкал	46,87	0,00	46,87
Потребление топлива					
13	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	тыс т х т	1 912,32	234,23	2 147,55
13.1	дизель	тыс т х т	1 870,50	232,96	2 103,46
13.2	мазут	тыс т х т	32,88	0,93	32,91
13.3	уголь	тыс т х т	8,60	2,24	10,84
13.4	дизельное топливо	тыс т х т	0,00	0,00	0,00
13.5	дрова	тыс т х т	0,34	0,00	0,34
14	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии	млн м³	1 640,70	201,10	1 833,88
14.1	дизель	тыс т	24,00	0,00	24,00
14.2	мазут	тыс т	12,20	3,24	15,44
14.3	уголь	тыс т	0,00	0,00	0,00
14.4	дизельное топливо	тыс т	0,23	0,00	0,23
14.5	дрова	тыс т	0,34	0,00	0,34
15	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг х т / Гкал	159,50	163,40	159,91
16	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг х т / Гкал	166,04	168,06	166,26
Потребление электрической энергии					
17	Расход электрической энергии, всего	тыс кВт ч	389 345,18	42 121,60	431 466,78
17.1	расход электрической энергии на производство тепловой энергии	тыс кВт ч	353 521,28	38 257,50	391 778,78
17.1.1	исключая электрической энергии	тыс кВт ч	253 484,28	38 257,50	291 741,78
17.1.2	собственная выработка электрической энергии	тыс кВт ч	100 037,00	0,00	100 037,00
17.2	расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	тыс кВт ч	35 823,90	4 068,10	39 892,00
18	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть	кВт ч / Гкал	20,70	19,59	20,06
19	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт ч / Гкал	16,70	17,12	16,93
Выборка топлива					
20	Выборка топлива	тыс м³	54 489,01	6 980,00	61 469,01
20.1	Покупная жидкотопливная выработка, в т.ч.	тыс м³	54 489,01	6 980,00	61 469,01
	от ГЭП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс м³	54 489,01	6 980,00	61 469,01
	от ОАО "ТЭК"	тыс м³	0,00	0,00	0,00
20.1.1	расход жидкотопливной выработки на производство тепловой энергии	тыс м³	54 034,01	6 800,00	60 834,01
20.1.2	расход жидкотопливной выработки на передачу тепловой энергии	тыс м³	455,00	180,00	635,00
21	Выборка твердого топлива	тыс м³	3 981,00	613,33	4 594,33
22	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг / Гкал	4,60	4,86	4,71
23	Покупная тепловая энергия	тыс м³	11 186,51	4 542,82	17 729,33

мз - [подпись]