



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

16.11.2012№ 381-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества «СВ-Сити»
на 2012-2013 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.11.2012 № 1070:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «СВ-Сити» на 2012-2013 годы согласно приложению.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

И.А.Болтенков

Баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества "СВ-Сити"

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012-2013 годы
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	7,470
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,905
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	0,570
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "СВ-Сити"	Гкал/ч	3,335
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	8 480,55
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	182,82
	то же в % к выработке	%	2,16
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 297,73
5.1	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	1 230,00
5.2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	7 067,73
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	117,32
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,66
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	104,35
6.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	12,97
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6 950,41
7.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	6 897,49
7.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	52,92
8	Всего полезный отпуск потребителям (п. 5.1+7)	Гкал	8 180,41
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 345,52
9.1	газ	т.у.т.	1 345,52
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	1 172,86
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	1 940,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	158,66
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	162,16
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	278,06
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	33,51
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м ³	785,00
15.1	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	785,00
16	Водоотведение	м ³	785,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,09

Ис - [подпись]