



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд


23.11.2012№ 397-р

О согласовании баланса тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Интерм» на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 1109:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Интерм» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 23.11.2012 № 397-р

**Баланс тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью "Интерм" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,020
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2,755
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	8 423,69
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	188,69
	то же в % к выработке	%	2,24
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 235,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 235,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	116,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,41
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	103,56
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	12,44
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	8 119,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 273,79
9.1	газ	т.у.т.	1 273,79
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс.м ³	1 112,48
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	1 399,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,22
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,68
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	246,49
14	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	29,93
	Водопотребление		
15	Водопотребление	тыс.м ³	1,10
15.1	питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	тыс.м ³	1,10
16	Водоотведение	тыс.м ³	1,93
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,13

Ваг - 