



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд


04.12.2013№ 404-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности открытого
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский», Санкт-Петербург) на 2014 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 1151:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский», Санкт-Петербург) на 2014 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

Баланс тепловой энергии и мощности ОАО "ТГК-1" (филиал "Невский", Санкт-Петербург) на 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год								
			ВСЕГО	Центральная ТЭЦ	Правобережная ТЭЦ-5	Василеостровская ТЭЦ-7	Первомайская ТЭЦ-14	Антоновская ТЭЦ-15	Выборгская ТЭЦ-17	Северная ТЭЦ-21	Южная ТЭЦ-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	11 762,50	1 340,00	1 283,00	1 213,00	1 477,00	1 849,00	1 059,50	1 188,00	2 353,00
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	9 836,39								
3	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс Гкал	21 497,69	2 606,44	2 386,62	2 163,09	2 022,02	3 785,47	1 371,90	2 922,62	4 239,44
4	Покупная тепловая энергия ОАО "НИО ЦКТИ"	тыс Гкал	250,00								
	на отопление	тыс Гкал	250,00								
	пар	тыс Гкал	177,11								
	на горячее водоснабжение, в том числе	тыс Гкал	72,89								
	в открытой системе теплоснабжения	тыс Гкал	72,89								
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	тыс Гкал									
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс Гкал	21 747,69								
6	Расход тепловой энергии с коллекторов на компенсацию потерь в тепловых сетях ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	тыс Гкал	1 842,21								
	то же в % к отпуску в сеть	тыс Гкал	8,47								
	в т.ч. реализация потерь ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	тыс Гкал	1 842,21								
	потери через изоляцию трубопроводов	тыс Гкал	1 483,53								
	потери с утечкой теплоносителя	тыс Гкал	358,68								
7	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ	тыс Гкал	52,48	8,22	5,29	1,28	5,88	15,50	4,17	0,00	12,13
8	Полезный отпуск тепловой энергии на отопление	тыс Гкал	19 853,00								
	пар	тыс Гкал	13 857,62								
	на горячее водоснабжение, в том числе	тыс Гкал	207,01								
	в открытой системе теплоснабжения	тыс Гкал	5 788,37								
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	тыс Гкал									
9	Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	т у т	2 949 725,44	404 780,13	350 594,48	286 176,81	278 027,75	492 868,19	188 648,63	368 250,12	580 379,34
9.1	природный газ	т у т	2 912 142,23	403 521,10	348 181,91	283 768,35	274 734,27	486 971,71	186 945,72	360 756,22	567 262,96
9.2	мазут	т у т	37 583,21	1 259,03	2 412,57	2 408,46	3 293,48	5 896,48	1 702,91	7 493,90	13 116,38
10.	Расход топлива в натуральном выражении на отпуск тепловой энергии с коллекторов										
10.1	природный газ	млн м ³	2 538,92	351,81	303,56	247,40	239,52	424,56	162,99	314,52	494,56
	Справочно газ по лимиту	млн м ³	1 556,36	236,34	115,96	154,17	159,09	275,87	107,06	202,31	305,64
10.2	мазут	тонн	27 433,00	919,00	1 761,00	1 758,00	2 404,00	4 304,00	1 243,00	5 470,00	9 574,00
11	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у т/Гкал	137,21	155,30	146,90	132,30	137,50	130,20	137,50	126,00	136,90
	Водопотребление										
12	Всего покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал СПб" и покупка теплоносителя у ОАО "НИО ЦКТИ"	м ³	108 978 934								
13	Покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	107 763 852	11 257 880	11 980 845	9 575 050	8 658 834	18 632 875	6 363 377	20 334 341	20 960 650
	на собственные нужды	м ³	12 163 911								
	на потери в сетях	м ³	5 935 286								
	на пар	м ³	295 817								
	на горячее водоснабжение, в том числе	м ³	89 368 838								
	в открытой системе теплоснабжения	м ³	89 368 838								
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	м ³									
14	СПРАВОЧНО покупка технической воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	850 847							850 847	
15	СПРАВОЧНО из открытых источников	м ³	135 395 117	33 541 327	1 594 339	13 025 386	9 768 294	29 054 673	46 840 073	0	1 571 025
16	Водоотведение	м ³	2 819 978	516 140	1 039 977	63 815	47 811	53 154	423 376	0	675 705
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	5,01	4,32	5,02	4,43	4,28	4,42	4,64	6,96	4,94
18	Покупка теплоносителя у ОАО "НИО ЦКТИ"	м ³	1 215 082								
	на потери в сетях	м ³									
	на горячее водоснабжение, в том числе	м ³	1 215 082								
	в открытой системе теплоснабжения	м ³	1 215 082								
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	м ³									